

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1	Zwillingsbohrpfahlfundament	16.00	2.10	14.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 2
2	Einfachbohrpfahlfundament		2.10	14.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 1
3	Einfachbohrpfahlfundament		2.10	14.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 1
4	Zwillingsbohrpfahlfundament	16.00	2.10	14.00	20.00		siehe Anlage 5 Blatt 2

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplatte